

様式第3号（第8条関係）

競争入札設計図書等に関する回答書

令和 2年12月 4日

福島県立須賀川高等学校長

工 事 番 号	第 20-79240-0003 号
工 事 名	須賀川高校ブロック塀改修工事
質 問 事 項	
<p>1 南側新設擁壁の形状が不明のため教示願いたい。</p> <p>2 南側新設擁壁の配筋要領が不明のため教示願いたい。</p> <p>3 植木伐採・伐根・移植が各々一式計上だが、どの植木が対象か教示願いたい。</p>	
回 答 事 項	
<p>1 及び 2 南側新設擁壁について 形状・配筋については、別紙の「標準断面図」を参照してください。また、配筋ピッチは、「D13@200 シングル」となります。</p> <p>3 伐採・伐根・移植対象の植木について 対象は以下のとおりとなります。</p> <p>① 伐採・伐根：クロマツ H=5.0 ニッコウヒバ H=4.0 タギョウショウ H=4.0×2 サザンカ・サンゴジュ等ブロック塀至近の低木類</p> <p>② 移植：ナツツバキ H=5.0 サワラヒバ H=3.5 イロハモミジ H=4.0 イトヒバ H=3.0 クロマツ H=4.0 ツツジ・キンモクセイ等ブロック塀 至近の低木類（低木類は伐採後新たに植樹）</p>	

新設擁壁標準断面図

